




图 纸 会 签			
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY			
(专 业) (DISCIPLINE)	(实 名) (NAME TYPED)	(签 名) (SIGNATURE)	(日 期) (DATE)
建 筑 ARCHITECTURE			
结 构 STRUCTURE			
给 排 水 WATER SUPPLY & WASTE WATER			
电 气 ELECTRIC			
暖 通 HVAC			



视频监控、门禁、能耗等智能化设备



视频监控、门禁、能耗等智能化设备

设计说明:

- 1、除特别标注外,其它管槽均须暗敷和填嵌暗敷。
- 2、本图中智能化系统设备的标高为参考值,实际敷设时需与其它系统/专业协商。
- 3、现场施工时,如智能化设备遇横梁、楼梯,可适当调整安装高度。
- 4、智能化设备及管线与强电设备及管线之间的距离应不小于 300mm。
- 5、多媒体布线箱由电气引入 220V 强电。
- 6、室外刷卡器及开门按钮需做防水处理。

 南京金海设计工程有限公司 NANCING JINHAI DESIGN ENGINEERING CO., LTD. 资质证书编号: A132003438 A220004315	
制图软件 PROCREATOR 2014P	
注册建筑师(工程师)姓名: 002200202 00200207 张洪臣 张洪臣 0020	
(实 名) (签 名) 姓名 张洪 张洪	
项目负责人 尹卫良 尹卫良	
专业负责人 田丹青 田丹青	
校 对 刘 斌 刘 斌	
设 计 尹卫良 尹卫良	
建设单位 江苏省公共工程建设中心有限公司	
项目名称 江苏省警察学院警用校区扩建三期工程 PROJECT TITLE 学生宿舍、食堂及教师生活用房建设项目 学生宿舍、食堂及教师生活用房	
工程编号 PROJECT NUMBER	学 号 学 号 2021002 01 图 号 图 号 警警-34
姓 名: 学生和教师集体宿舍 五十二层智能化平台 (一) 学生和教师集体宿舍 机房层智能化平台 (一)	
专业 SPECIALTY	阶段 STAGE 智能化 施工图 比例 1:100 日期 2025.06