有限责任公司所有，未经书面许可不得复制、摘录或上载至与我们无关的网站。
本图设计由南京金海装饰设计有限公司享有知识产权及其它法律保护。
DO NOT SCALE ANY DRAWINGS THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE DESIGNER AND MAY NOT BE USED WITHOUT HIS PERMISSION REPORT ANY DISCREPANCIES TO THE DESIGNER PRIOR TO PROCEEDING WITH WORK.

南京金海设计工程有限公司
NANJING JINHAI DESIGN ENGINEERING CO.LTD
资质证书编号：A132004328 A132004165

江苏省工程勘察设计出图专用章
南京金海设计工程有限公司
仅供审核此图（建筑行业）专用
防伪专用编号:A132004328 有效期至: 2025年12月31日

# 一层防火分区示意图

# 一层智能化平面（二） 1:100

## 设备网络、综合布线

## 宿舍内详见户型放大图

图例说明：

| 序号 | 符 号 | 名 称 | 预埋方式 | 安装方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | HDMI | 多媒体配线箱 | 350*350*120 | 超强安装距地0.3米 |
| 6 | ◎ | 紧急按钮 | 86盒 | 详见设计说明 |
| 5 | | 单孔网络设备插座 | 86盒 | 桌面安装/配合橱装单位安装 |
| 4 | | 单孔网络设备地插 | 86盒 | 地面安装 |
| 3 | | 国标无线AP | 86盒 | 国标火梁面1.2m安装 |
| 2 | | 双孔数据插座 | 86盒 | 下沿距地300mm 桌面安装 |
| 1 | | 双顶无线AP | 86盒 | 吊顶内安装 |

安装方式：
OD=边沿暗敷
WC=墙暗敷
FD=顶暗敷
CE=顶明敷
SCE=沿吊顶内敷设

管线英文说明：
RD-RIGYC*1.5
R4-RIGYC*1.5
R2D-RIGYC*1.0
R4D-RIGYC*1.0
R5D-RIGYC*1.0
GI=GI线
SBF=SBF5/5-5
FSD-RIGYC*1.5
R4D-RIGYC*1.5
CAT6=六类网线

设计说明：
1、除特别标注外，其它管道均沿墙和顶板敷。
2、本图中智能化系统设备的标高为参考值，实际敷设时需与其它系统/专业协调。
3、图例施工时，智能化设备参考样品，型号，规格，可选当前最新实用类。
4、智能化设备及管线与强电设备及管线之间的距离应不小于 300mm。
5、设备箱基础引入220V强电。

所有点位以精装修位置为准

设计单位名称
PROJECT DESIGN
专业负责人
DISCIPLINE CHIEF
审 核 陈燕敏
校 对 陈燕敏
设 计 PPT制图
建设单位
CLIENT
江苏省公共工程建设中心有限公司
项目名称
PROJECT TITLE
江苏省职业学院高校分扩建工程三期
学生宿舍四、五及学生餐厅和宿舍综合楼
工程编号
PROJECT NUMBER
2024102
专业
DISCIPLINE
电-智
阶段
PHASE
施工图
图纸编号
DRAWING NUMBER
智图-304
比例 (A1)
SCALE
1:100
日期
DATE
2025.11
图名
一层智能化平面（二）